

Wykonawca

WYJAŚNIENIA

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Suchej i ul. Uczniowskiej w Gdańsku w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Gdański Program Przeciwpowodziowy”; ZP-8/PN/2018

Gdańskie Wody Spółka z o.o. działając w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska (Zamawiający), działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm. – dalej „ustawa Pzp”) przekazuje wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ):

Pytanie nr 1:

Czy zaakceptujecie Państwo wykonanie odcinka D1-D2 rurą PVC w rurze ochronnej DN700. Wykonanie w technologii rury ochronnej jest z dokładnością do +/- 0,5%, a w związku z minimalnymi spadkami proszę o potwierdzenie, iż zaakceptujecie Państwo taką odchyłkę wykonawczą (niekonieczną ale możliwą) i ew. korektę rzędnych sieci na dalszych odcinkach?-

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający nie przewiduje zmiany SIWZ w powyższym zakresie. Istniejące uzbrojenie na odcinku D1-D2 nie pozwoli na zastosowanie rury ochronnej DN700. Korekta rzędnych na dalszych odcinkach może spowodować kolejne problemy. Niekorzystne rzędne terenu i uzbrojenia nie pozwolą na duże zmiany. Założenia przyjęte w projekcie po uzgodnieniach z poszczególnymi gestorami sieci (m.in. GPEC i PSG) zakładają minimalne odległości od tych sieci.

Pytanie nr 2:

Czy zaakceptujecie Państwo ewentualną zmianę materiału wykonania kanału na odcinku D1-D2 na PP lub PE?

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający zaakceptuje rury wykonane z PP lub PE spełniające wymagania wytrzymałościowe zawarte w dokumentacji projektowej. Zgodnie z zastrzeżeniem zawartym w dokumentacji projektowej dopuszcza się zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w dokumentacji i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

PREZES ZARZĄDU
Ryszard Gajewski

